



Wejherowo, dnia 04.02.2021r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE

*p. W. Kłoblecika
+ Tablice ogłoszeń*
F



HK.9022.1.25.2021.AJ

Wójt Gminy Łęczyce
ul. Długa 49
84-218 Łęczyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie zgodnie art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195) oraz §21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w miesiącu grudniu 2020r. i styczniu 2021r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, przedłożonych do tutejszego organu **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie** w poniżej wymienionych wodociągach:

Wodociąg	Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
publiczny Bożepole Małe	2020-12-08	1349/12/2020/M/5, 1349/12/2020/F/5*	SUW Bożepole Małe
publiczny Godętowo	2020-12-08	1349/12/2020/M/6, 1349/12/2020/F/1*	SUW Godętowo
publiczny Wielistowo	2020-12-08	1349/12/2020/M/1, 1349/12/2020/F/6*	SUW Wielistowo
publiczny Strzebielino	2020-12-08	1349/12/2020/M/4, 1349/12/2020/F/4*	SUW Strzebielino
publiczny Dzieścielec Górny	2020-12-08	1349/12/2020/M/9, 1349/12/2020/F/9*	SUW Dzieścielec Górny
publiczny Nawcz	2020-12-08	1349/12/2020/M/8, 1349/12/2020/F/3*	SUW Nawcz
publiczny Rozłazino	2020-12-08	1349/12/2020/M/3, 1349/12/2020/F/8*	SUW Rozłazino
publiczny Dąbrówka Wielka	2020-12-08	1349/12/2020/M/2, 1349/12/2020/F/7*	SUW Dąbrówka Wielka
publiczny Węgornia	2020-12-08	1349/12/2020/M/7, 1349/12/2020/F/2*	SUW Węgornia
publiczny Strzelęcino	2020-12-08	1349/12/2020/M/13, 1349/12/2020/F/13*	SUW Strzelęcino
publiczny Puzyce	2020-12-08	1349/12/2020/M/12, 1349/12/2020/F/12*	SUW Puzyce
	2021-01-05	19/2021*	Puzyce, hydrofornia
publiczny Wysokie	2020-12-08	1349/12/2020/M/11, 1349/12/2020/F/11*	SUW Wysokie
	2021-01-05	20/2021*	Wysokie, hydrofornia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse@wejherowo.pl

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wodociąg	Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
publiczny Dzieścielec Dolny	2020-12-08	1349/12/2020/M/10, 1349/12/2020/F/10*	SUW Dzieścielec Dolny
	2020-12-15	1498/2020*	Dzieścielec Dolny 31/2
	2020-12-15	3200/12/2020/M/1, 3200/12/2020/F/1*	SUW Dzieścielec Dolny
	2020-12-17	185.440.2020	Dzieścielec Dolny 18
	2020-12-17	186.440.2020	Dzieścielec Dolny 31
	2020-12-28	1536/2020*	Dzieścielec Dolny 18
	2020-12-28	1535/2020*	Dzieścielec Dolny 31/2
	2021-01-05	18/2021*	Dzieścielec Dolny 31/2
	2021-01-05	16/2021*	Dzieścielec Dolny 18
	2021-01-11	42/2021*	Dzieścielec Dolny 18
	2021-01-11	41/2021*	Dzieścielec Dolny 31/2
	2021-01-20	73/2021*	Dzieścielec Dolny 18
	2021-01-20	72/2021*	Dzieścielec Dolny 31/2

*Kontrola wewnętrzna

W próbkach wody pobranej w dniu 08.12.2020r. w wodociągu publicznym Pużyce i w wodociągu publicznym Wysokie stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Powtórne badania wody nie potwierdziły przekroczeń ww. parametrów.

W próbach wody pobranej w dniach 08.12.2020r., 15.12.2020r. i 17.12.2020r. w wodociągu Dzieścielec Dolny stwierdzono obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli w badanej wodzie oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

W dniu 21.12.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał decyzję nr 10/20/HK, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Dzieścielec Dolny ze względu na skażenie bakteriologiczne bakteriami Escherichia coli, bakteriami grupy coli i ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C. Tutejszy organ wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i komunikat o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu. Po podjętych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych i na podstawie wyników z badań wody pobranej w dniu 28.12.2020r. potwierdzających właściwą jakość wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 05.01.2021r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Dzieścielec Dolny.

Natomiast w próbkach wody pobranej w dniach 05.01.2021r. i 11.01.2021r. w wodociągu publicznym Dzieścielec Dolny stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. W dniu 20.01.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia do właściwej jakości pod względem bakteriologicznym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dzieścielec Dolny (gm. Łęczyce). Badania wody wykonane w dniu 20.01.2021r. wykazały, że jakość wody w badanym wodociągu spełnia wymagania sanitarne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w badanym zakresie. W dniu 28.01.2021r. decyzją 1/21/HK umorzono wszczęte postępowanie.

Woda z wodociągu publicznego Dzieńcielec Dolny odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wejherowie
Ewa Banasik

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łęczycze
ul. Długa 49, 84-218 Łęczycze
2. a/a

Do wiadomości :

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
ul. Kościelna 17a, 84-218 Łęczycze

