

TWARDOŚĆ OGÓLNA WODY
DOSTARCZANEJ PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH

Data badania: **03.12.2021 r.**

UJĘCIE WODY	mg/l CaCO ₃	Stopnie niemieckie (.../17,8)	Stopnie angielskie (.../14,3)	Stopnie francuskie (.../10)	Miejscowość
Bożepole Małe	120	6,74	8,39	12,00	Bożepole Małe, Bożepole Wielkie (część), Chmieleniec
Dąbrówka Wielka	84	4,72	5,87	8,40	Dąbrówka Wielka
Dzięcielec Dolny	125	7,02	8,74	12,50	Dzięcielec (część)
Dzięcielec Górny	93	5,22	6,50	9,30	Dzięcielec (część)
Godętowo	118	6,63	8,25	11,80	Godętowo, Łęczyce
Nawcz	110	6,18	7,69	11,00	Nawcz, Łówcz Górny
Puzyce	100	5,62	6,99	10,00	Puzyce, Świchowo, Brzeźno Lęborskie
Rozłazino	115	6,46	8,04	11,50	Rozłazino, Jezewo
Strzebielino	92	5,17	6,43	9,20	Strzebielino, Strzebielino Osiedle
Strzelęcino	94	5,28	6,57	9,40	Strzelęcino, Kisewo
Węgornia	73	4,10	5,10	7,30	Węgornia
Wielistowo	130	7,30	9,09	13,00	Wielistowo
Wysokie	100	5,62	6,99	10,00	Wysokie, Kaczkowo, Dąbrowa Brzezieńska, Chrzanowo,
Dąbrowa Brzezieńska	71	3,99	4,97	7,10	Witków, Świetlino