

## TWARDOŚĆ OGÓLNA WODY DOSTARCZANEJ PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH

Data badania: **08.02.2023 r.**

UJĘCIE WODY	mg CaCO <sub>3</sub> /l	Stopnie niemieckie (.../17,8)	Stopnie angielskie (.../14,3)	Stopnie francuskie (.../10)	Miejscowość
Bożepole Małe	192	10,79	13,43	19,20	Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Chmieleniec
Dąbrówka Wielka	148	8,31	10,35	14,80	Dąbrówka Wielka
Dzięcielec Dolny	168	9,44	11,75	16,80	Dzięcielec (część), Nawcz, Łówcz Górny
Dzięcielec Górny	146	8,20	10,21	14,60	Dzięcielec (część)
Godętowo	216	12,13	15,10	21,60	Godętowo, Łęczyce
Puzyce	173	9,72	12,10	17,30	Puzyce, Świchowo, Brzeźno Łęborskie
Rozłazino	254	14,27	17,76	25,40	Rozłazino, Jezewo
Strzebielino	213	11,97	14,90	21,30	Strzebielino, Strzebielino Osiedle
Strzelęcino	223	12,53	15,59	22,30	Strzelęcino, Kisewo
Węgornia	149	8,37	10,42	14,90	Węgornia
Wielistowo	170	9,55	11,89	17,00	Wielistowo
Dąbrowa Brzezieńska/Wysokie	156	8,76	10,91	15,60	Wysokie, Kaczkowo, Dąbrowa Brzezieńska, Chrzanowo, Witków, Świetlino

Twardość wody pitnej według norm polskich powinna wynosić **60–500 mg CaCO<sub>3</sub>/dm<sup>3</sup>**

### **Kategorie twardości wody:**

Woda bardzo miękka:	<100 mg CaCO <sub>3</sub> /l
Woda miękka:	100-200 mg CaCO <sub>3</sub> /l
Woda średnio twarda:	200-350 mg CaCO <sub>3</sub> /l
Woda twarda:	350-550 mg CaCO <sub>3</sub> /l
Woda bardzo twarda:	>550 mg CaCO <sub>3</sub> /l