




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE



Wejherowo, dnia 06.03.2025r.

HŚ.9022.1.111.2025.AJ

KOMUNIKAT NR 12/2025

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Godętowo (gm. Łęczyce) dla strefy zaopatrującej w wodę
miejscowość Łęczyce**

Na podstawie otrzymanego w dniu 06.03.2025r. sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 03.03.2025r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowość Łęczyce ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, w ilości powyżej 300 jtk/1 ml wody.

Nie stwierdzono obecności parametru bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoki.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu

- Przetworzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń.
- Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
- Woda bez przetworzenia może być stosowana jedynie do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl

**Trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
84-218 Łęczyce ul. Kościelna 17A

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łęczyce

84-218 Łęczyce, ul. Długa 53

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
ul. Fryderyka Chopina 11, 84-200 Wejherowo

3. aa.