




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

HŚ.9022.1.422.2025.AJ



Wejherowo, dnia 10.09.2025r.

**KOMUNIKAT NR 55/2025
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Dzieńcielec Górny (gm. Łęczycze)**

Na podstawie otrzymanego w dniu 10.09.2025r. cząstkowego sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 08.09.2025r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dzieńcielec Górny ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli.

Woda nadaje się do spożycia po przygotowaniu

- **Przetworzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń.**
- **Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**
- **Woda bez przetworzenia może być stosowana jedynie do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Podmiot odpowiedzialny za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu przekazuje odbiorcom usług przedmiotowy komunikat oraz pisemną informację o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
84-218 Łęczycze ul. Kościelna 17A

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łęczycze

84-218 Łęczycze, ul. Długa 53

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

ul. Fryderyka Chopina 11, 84-200 Wejherowo

3. aa.

Podstawa prawna:

§ 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl